

**DECLARATIE DE CONFORMITATE
CAMINE PREFABRICATE PENTRU RETELE DE CANALIZARE**

Nr. 3886

SC. DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE SRL, str. Lacului, nr. 12-14, oras Magurele, jud. Ilfov,
tel.: 0728.320.312, declaram pe proprie raspundere, ca produsul(produsele) fabricat(e) de noi din gama:

CAMINE PREFABRICATE PENTRU RETELE DE CANALIZARE

1. Camine cu sectiune circulara		
Element de baza	Diamentru Interior (mm)	1250..2900
	Inaltime (mm)	500..2500
Placa de reductie	Inaltime (mm)	100..1000
Element de cos de acces	Diametru (mm)	625..1000
	Inaltime (mm)	500..1000
	Grosime Perete (mm)	≥120
Placa armata		
Trepte de acces		
2. Camine cu sectiune rectangulara		
Element de baza	Lungimi nominale (mm)	1250..3500
	Grosime Pereti (mm)	≥150
	Grosime Radier (mm)	≥200
Placa de acoperire	Lungimi nominale (mm)	1500..4000
	Grosime (mm)	≥200
Trepte de acces		

poate (pot) fi pus(e) in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Produsul(produsele) este(sunt) realizat(e) in conformitate cu cerintele urmatoarelor documente:

Agrementul tehnic nr. 017-05-3886-2023

Performantele produsului (produselor)					
Nr. crt.	Caracteristica	Nivel admisibil	Valoarea determinată	Metoda de determinare	Executant
1	Camin de vizitare cu Dn 1200 mm				
	Rezistenta la compresiune a elementului de acoperire si reductie	Fara degradari $F_p = 120 \text{ kN}$	Nu s-au constat degradari. Sarcina maxima atinsa 320 kN Corespunde	SR EN 1917-2003 / AC:2008	INCD URBAN INCERC Sucursala București
	Absorbția de apa a betonului, A_w	$A_w : \text{max. } 6\%$	$A_w = 2,62\%$ Corespunde		
2	Material: Beton clasa C25/30, epruvete 150x150x150 mm				
	Densitate (medie)	2363 kg/m^3	2391 kg/m^3 Corespunde	PL-BBaBp-03 PL-BBaBp-05 PL-BBaBp-07	S.C CONSIM LABORATOR S.R.L.
	Rezistenta medie la compresiune	Rc: min. 30 N/mm^2	Rc,med= $38,4 \text{ N/mm}^2$ Corespunde		
	Impermeabilitate	Grad $P_8^{10} : \text{max. } 100 \text{ mm}$	Adancimea de patrundere a apei: 31 mm Corespunde	PL-BBaBp-01 NE 012/2-2010	
3	Material: Beton clasa C30/37, epruvete 150x150x150 mm				
	Densitate (medie)	2350 kg/m^3	2353 kg/m^3 Corespunde	PL-BBaBp-03 PL-BBaBp-05 PL-BBaBp-07	S.C CONSIM LABORATOR S.R.L.
	Rezistenta medie la compresiune	Rc: min. 37 N/mm^2	Rc,med= $40,8 \text{ N/mm}^2$ Corespunde		
	Impermeabilitate	Grad $P_8^{10} : \text{max. } 100 \text{ mm}$	Adancimea de patrundere a apei: 29 mm Corespunde	PL-BBaBp-01 NE 012/2-2010	
4	Material: otel beton B500C Ø8mm, sarja 04750				
	Rezistenta la rupere (R_m)	min. 550 N/mm^2	674 N/mm^2 670 N/mm^2 672 N/mm^2 Corespunde	SR 438/1-2012 ST 009:2011	S.C CONSIM LABORATOR S.R.L.
	Alungirea la forta maxima (A_{gt})	$\geq 7,5\%$	10,1 % 9,0 % 8,8 % Corespunde		
	Limita de curgere (R_e)	min. 500 N/mm^2	543 N/mm^2 537 N/mm^2 541 N/mm^2 Corespunde		

Domeniul de utilizare: Colectarea si descarcarea apelor uzate , meteorice , si de infiltratie in rețeaua de canalizare precum si pentru intretinerea si inspectia rețelilor de canalizare (cu functionare gravitacionala)

Semnat de si in numele fabricantului de catre: Osiac Emil , in Magurele Ilfov, la: 21.02.2025.



CALITATE SI CONFORMITATE

DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE SRL are certificat sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 9001: 2015, Certificat nr 267C, valabil pana la data de 27.06.2025, emis de Organismul de certificare **IRD CERTIFICARE SRL**, cu sediul in Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 40S, sector 3. Verificarile si incercarile sunt efectuate la Laboratoarele **CONSIM LABORTATOR** si **INCD URBAN INCERC**.



PROTECTIA MEDIULUI

DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE SRL are certificat sistemul de management de mediu in conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 14001: 2015 emis de Organismul de certificare **S.C AMG Intium Cert SRL**, nr. Certificat 024001M din 17.03.2015, valabil pana la data de 16.03.2027. In activitatile sale de productie si comercializare **SC DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE SRL** si-a propus sa utilizeze eficient resursele naturale si materiile prime.



SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE SRL are certificat sistemul de management al sanatatii si securitatii in munca in conformitate cu standardul de referinta SR ISO 45001:2023, emis de Organismul de certificare **S.C AMG Intium Cert SRL**, nr. Certificat 024001 H din 29.06.2020, valabil pana la data de 28.06.2026. Produsele care fac obiectul acestei declaratii nu constituie o amenintare pentru igiena și sanatatea oamenilor si nu prezinta riscul de accidente pe intreaga durata de utilizare, in conditiile normale de exploatare, prevazute de producator.

