

**DECLARATIE DE CONFORMITATE  
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON**

Nr. 4117

**SC. DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE SRL**, str. Lacului, nr. 12-14, oras Magurele, jud. Ilfov,  
tel.: 0728.320.312, declaram pe proprie raspundere, ca produsul(produsele) fabricat(e) de noi din gama:

**CAMINE PREFABRICATE DIN BETON**

<b>1. Camine cu sectiune circulara</b>		
Element de baza	Diamentru Interior (mm)	1250..3000
	Inaltime (mm)	1000..5000
Placa de reductie	Inaltime (mm)	150..250
Element de cos de acces	Diametru (mm)	625..1000
	Inaltime (mm)	500..1000
	Grosime Perete (mm)	≥120
Placa armata		
Trepte de acces		
<b>2. Camine cu sectiune rectangulara</b>		
Element de baza	Lungimi nominale (mm)	1550..3900
	Grosime Pereti (mm)	≥150
	Grosime Radier (mm)	≥200
Placa de acoperire	Lungimi nominale (mm)	1500..4000
	Grosime (mm)	≥200
Trepte de acces		

poate (pot) fi pus(e) in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Produsul(produsele) este(sunt) realizat(e) in conformitate cu cerintele urmatoarelor documente:

**Agrementul tehnic nr. 017-05-4117-2024**

Performantele produsului (produselor)					
Nr. crt.	Caracteristica	Nivel admisibil	Valoarea determinată	Metoda de determinare	Executant
1	Camin de vizitare cu Dn 1200 mm				
	Rezistența la compresiune a elementului de acoperire și reducere	Fara degradari $F_p = 120 \text{ kN}$	Nu s-au constat degradari. Sarcina maxima atinsa 320 kN Corespunde	SR EN 1917-2003 / AC:2008	INCD URBAN INCERC Sucursala București
	Absorbția de apă a betonului, $A_w$	$A_w : \text{max. } 6\%$	$A_w = 2,62\%$ Corespunde		
2	Material: Beton clasa C25/30, epruvete 150x150x150 mm				
	Densitate (medie)	$2363 \text{ kg/m}^3$	$2391 \text{ kg/m}^3$ Corespunde	PL-BBaBp-03 PL-BBaBp-05 PL-BBaBp-07	S.C CONSIM LABORATOR S.R.L.
	Rezistența medie la compresiune	$R_c: \text{min. } 30 \text{ N/mm}^2$	$R_{c,med}=38,4 \text{ N/mm}^2$ Corespunde		
	Impermeabilitate	Grad $P_8^{10} : \text{max. } 100 \text{ mm}$	Adancimea de patrundere a apei: 31 mm Corespunde	PL-BBaBp-01 NE 012/2-2010	
3	Material: Beton clasa C30/37, epruvete 150x150x150 mm				
	Densitate (medie)	$2350 \text{ kg/m}^3$	$2353 \text{ kg/m}^3$ Corespunde	PL-BBaBp-03 PL-BBaBp-05 PL-BBaBp-07	S.C CONSIM LABORATOR S.R.L.
	Rezistența medie la compresiune	$R_c: \text{min. } 37 \text{ N/mm}^2$	$R_{c,med}=40,8 \text{ N/mm}^2$ Corespunde		
	Impermeabilitate	Grad $P_8^{10} : \text{max. } 100 \text{ mm}$	Adancimea de patrundere a apei: 29 mm Corespunde	PL-BBaBp-01 NE 012/2-2010	
4	Material: otel beton B500C Ø8mm, sarja 04750				
	Rezistența la rupere ( $R_m$ )	$\text{min. } 550 \text{ N/mm}^2$	$674 \text{ N/mm}^2$ $670 \text{ N/mm}^2$ $672 \text{ N/mm}^2$ Corespunde	SR 438/1-2012 ST 009:2011	S.C CONSIM LABORATOR S.R.L.
	Alungirea la forța maximă ( $A_{gt}$ )	$\geq 7,5\%$	10,1 % 9,0 % 8,8 % Corespunde		
	Limita de curgere ( $R_e$ )	$\text{min. } 500 \text{ N/mm}^2$	$543 \text{ N/mm}^2$ $537 \text{ N/mm}^2$ $541 \text{ N/mm}^2$ Corespunde		

**Domeniul de utilizare:** Accesul in rețelele de aducțiune și transport apă potabilă

**Semnat de și în numele fabricantului de către:** Osiac Emil , în Magurele Ilfov, la: 21.02.2025.



#### CALITATE SI CONFORMITATE

**DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE SRL** are certificat sistemul de management al calitatii în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 9001:2015, Certificat nr 267C, emis de Organismul de certificare **IRD CERTIFICARE SRL**, cu sediul în București, Bd. Theodor Pallady nr. 40S, sector 3. Verificarile și încercările sunt efectuate la Laboratoarele **LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A.** și **INCD URBAN INCERC**.



#### PROTECTIA MEDIULUI

**DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE SRL** are certificat sistemul de management de mediu în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 14001:2015, Certificat nr 807M, emis de Organismul de certificare **IRD CERTIFICARE SRL**, cu sediul în București, Bd. Theodor Pallady nr. 40S, sector 3. În activitățile sale de producție și comercializare **SC DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE SRL** și-a propus să utilizeze eficient resursele naturale și materiile prime.



#### SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

**DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE SRL** are certificat sistemul de management al S.S.M. în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 45001:2023, Certificat nr 808S, emis de Organismul de certificare **IRD CERTIFICARE SRL**, cu sediul în București, Bd. Theodor Pallady nr. 40S, sector 3. Produsele care fac obiectul acestei declarații nu constituie o amenințare pentru igiena și sănătatea oamenilor și nu prezintă riscul de accidente pe întreaga durată de utilizare, în condițiile normale de exploatare, prevăzute de producător.

